

Annexe 1.5

Grille d'évaluation des besoins en eau

Pré-équipement des zones d'activités économiques

(la surface, l'activité et le potentiel calorifique des bâtiments à construire ne sont pas connus lors du dépôt de permis d'aménager)

| Nature d'activité | Débit ou volume d'eau minimum utilisable en 1 heure (en m3) | Durée de référence d'un sinistre (en heure) | Besoins en volume d'eau total (en m3) | Nombre de PEI utilisables simultanément | Distance maximale du premier PEI de chaque entrée de parcelle* | Distance maximale entre les deux PEI* |
|-------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Zone artisanale | 60 | 2 | 120 | 2 | 100m | 200m |
| Zone commerciale | 60 | 2 | 120 | 2 | 100m | 200m |
| Zone industrielle | 180 | 2 | 360 | 2 | 100m | 200m |

* Distance :
- elle est mesurée par les voies carrossables et accessibles aux engins de lutte contre l'incendie.
- elle est de 60 mètres si une colonne sèche est règlementairement requise.

Schéma de principe

